



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Тульской области

Щекинский территориальный отдел

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 198/19 Щекинский территориальный отдел « 03 » декабря 2024 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Щекинского территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Тульской области, Евдокимовой Галиной Николаевной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа»,  
Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, п. Мичуринский, д.13 (школа)  
Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, п. Мичуринский, д.9 (детский сад).

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Стены, потолки в медицинской комнате имеют дефекты, что приводит к нарушению режима уборки дезинфекции влажным способом (нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
2. Согласно экспертного заключения №06/2208-2024-17-04 от 26.11.2024 г. в 4-х исследованных смывах, отобранных на пищеблоке (с доски разделочной «ОВ», со стола производственного, с половника 1 блюдо, с тарелки 2 блюдо) обнаружено микробиологическое загрязнение бактериями группы кишечной палочки, что является нарушением ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания».
3. Согласно экспертного заключения №06/2209-2024-17-04 от 26.11.2024 г. в пробе готового блюда (лапша молочная) обнаружено микробиологическое загрязнение бактериями группы кишечной палочки, что является нарушением ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.1.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания», приложения 2 п 1.8 ТР ТС 021/211 «О безопасности пищевой продукции».

Выявлены нарушения обязательных требований: МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа» (школа), Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, п. Мичуринский д.13.

4. Согласно экспертного заключения № 06/2255-2024-17-04 от 02.12.2024 года в обследованных помещениях (в кабинете начальных классов № 1, в кабинете начальных классов № 2) уровни искусственной освещенности не соответствуют СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», и составляют:

- в кабинете начальных классов № 1: 180 лк., 190 лк., 200 лк. (среднее значение 190 лк.) – при нормируемых значениях - не менее 300 лк.;

- в кабинете начальных классов № 2: 190 лк., 200 лк., 210 лк. (среднее значение 200 лк.) – при нормируемых значениях - не менее 300 лк.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Провести ремонт в медицинском кабинете учреждения (детский сад) (ремонт стен, потолков).  
Срок исполнения: 10.08.2025 г.

2. Довести уровни искусственной освещенности в кабинетах начальных классов (кабинет № 1 и № 2) до требуемых величин, результаты замеров представить в Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора.  
Срок исполнения: 01.03.2025 г.

3. Обеспечить контроль за правилами личной гигиены сотрудников, условиями приготовления пищи и обработкой столовой посуды, разделочного инвентаря. Приготовление пищи осуществлять в строгом соответствии требований санитарных правил и норм, предупреждающих возникновение и распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Срок исполнения: 20.12.2024 г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа» Тульская область, Тепло-Огаревский, п. Мичуринский, д.9, Тульская область, Тепло-Огаревский р-н, п. Мичуринский, д.13.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в **Щекинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тульской области по адресу: Тульская область, г. Щекино, ул. Ленина, д. 9,**

**E-mail [shcekino@71.rospotrebnadzor.ru](mailto:shcekino@71.rospotrebnadzor.ru)**

**тел./факс (8-487-51-33-81)**

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок до 21.12.24 г. по п.3 в срок до 02.03.2025 г. по п.2, в срок до 11.08.2025 г. по п. 1.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный  
специалист-эксперт

Евдокимова Г.Н.


(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а): Директор МКОУ «Садоводческая начальная общеобразовательная школа» Телкова Алевтина Викторовна

«03» 12.2024\_г.

  
(подпись)

А.В. Телкова  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

---